水質検査結果書

No. A2402565-001 1/1
令和7年2月19日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　原　澄

小布施町水道事業管理者 小布施町長 大宮 透　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2　小布施町水道事業管理者 小布施町長 大宮 透		
受付年月日	令和7年2月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和7年2月6日	採水時刻	10時20分
天候	前日 雪　　当日 雪	採水時の温度	気温 8.4 ℃　　水温 7.6 ℃
採水場所	138　小布施町上水道　低区配水池系		
採水者	武田　淳志　　(所属) 長野市薬剤師会　検査センター		

検査項目	単位	検査結果
PFOS及びPFOA	mg/l	0.000001未満
－ 以 下 余 白 －		

備考	分析法：　固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として　0.00005mg/ l 以下(暫定)
検査期日	令和7年2月6日　～　令和7年2月18日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋