

(3) 設計条件項目表

設計条件及び補正等に係る項目を次の設計条件項目表に明示することとする。

設 計 条 件 項 目 表

項 目		設 計 条 件
工	期	契約日 ～ 令和 9 年 2 月 26 日
場	所	小布施町
報 告 書 作 成		有
設 計 協 議		中間打合せ 3 回
詳細診断	延 長	1,729.08m
	調 査 対 象 管 路	汚水のみ
	管 路 電 子 化 情 報	有
	特 殊 構 造 物	無
	耐 震 計 算	レベル1及びレベル2地震動
	耐 震 診 断 密 度	標準
	調査対象管路の布設 工 法 及 び 管 径	開削工法,Φ300 ～ Φ800

- (注) 1 耐震診断密度は、管路延長1,000m当り3断面程度、標準マンホール3箇所程度を標準とする。
これによりがたい場合は、標準以外として具体的に記入する。
- 2 設計条件項目表に記載のない項目について明示が必要な場合は、適宜項目を追加する。