水質検査結果書

No. A2601882-001 1/1
令和8年10月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

小布施町水道事業管理者 小布施町長 大宮 透 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2 小布施町水道事業管理者 小布施町長 大宮 透		
受付年月日	令和8年10月8日	種別	水道水
採水年月日	令和8年10月8日	採水時刻	10時50分
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 15.1 ℃ 水温 18.8 ℃
採水場所	管末給水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.0	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	24.9	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.1（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋